

TABELLA 6.1.II Valori dei sovraccarichi d'esercizio per le diverse categorie di edifici

CAT.	AMBIENTI	Verticali Ripartiti kN/m ²	Verticali Concentrati kN	Orizzontali Lineari kN/m
1	Ambienti non suscettibili d'affollamento (locali d'abitazione e relativi servizi, alberghi uffici non aperti al pubblico) e relativi terrazzi e coperture a livello praticabili.	2,00	2,00	1,00
2	Ambienti suscettibili d'affollamento (ristoranti ,caffè, banche, ospedali ,uffici, aperti al pubblico, caserme) e relativi terrazzi e coperture a livello praticabili.	3,00	2,00	1,00
3	Ambienti suscettibili di grande affollamento (sale convegni, cinema, teatri, chiese, negozi, tribune con posti fissi) e relativi terrazzi e coperture a livello praticabili.	4,00	4,00	2,00
4	Sale da ballo, palestre, tribune libere, aree di vendita con esposizione diffusa (mercati grandi magazzini, librerie ecc....) e relativi terrazzi e coperture a livello praticabili.	5,00	5,00	2,00
5	Balconi, ballatoi e scale comuni (è necessario valutare situazioni specifiche)	4,00	3,00	2,00
6	Sottotetti accessibili (per sola manutenzione).	1,00	2,00	1,00
7	Coperture non accessibili	1,00	2,00	1,00
	Coperture speciali (impianti, eliporti, altri): da valutarsi caso per caso.	--	--	--
8	Rimesse e parcheggi per autovetture di peso a pieno carico fino a 30 KN	2,50	2 x 10,00	1,00
	Rimesse e parcheggi per transito d'automezzi di peso superiore a 30 KN: da valutarsi caso per caso	--	--	--
9	Archivi, biblioteche, magazzini, depositi, laboratori, officine e simili: da valutarsi caso per caso ma comunque:	≥ 6,00	6,00	1,00